

## Landwirtschaftsschule Erding, Gewerk Aluminium-Profilrahmentüren

### **Bieterfrage:**

bei den Außentüren und Fenstern LV 01.04.....

ist im LV das Profilsystem Schüco ADS 90 im LV gefordert.

Im LV S. 57 wird ein U-Wert Gesamtkonstruktion von 1,0 für ein Referenzelement 1,23m x1,48m gefordert. Dieser U-Wert wird mit 3-fach Verglasung in AWS/ADS 75 SI auch erreicht.

Laut Nachfrage bei Schüco wird aber für nach außen öffnende Türen das System Schüco AWS/ADS 75 SI empfohlen. Vom System ADS 90 wird abgeraten.  
Kann Schüco AWS/ADS90 SI angeboten werden ???

### **Antwort:**

Beim Titel 01.04. „Außentüren und Fenster“ ist als Leitprodukt für die Profile Schüco ADS 90 Simply Smart oder gleichwertig ausgeschrieben. Zudem ist ein U-Wert für die Gesamtkonstruktion (Referenzelement) von min. 1,0 W/(m<sup>2</sup>K) vorgegeben. Wenn die geforderten technischen Eigenschaften und der vorgegebene U-Wert für die Gesamtkonstruktion auch mit einer weniger tiefen Alu-Profil-Serie, wie z.B. der Serie Schüco AWS/ADS 75 SI oder gleichwertig erreicht werden kann, dann kann als gleichwertiges Produkt natürlich auch das System AWS/ADS 75 SI oder gleichwertig angeboten werden. Im Feld „Angebotenes Fabrikat“ bitte entsprechend vermerken, welches Produkt letztendlich angeboten wird.